

**RB.271.11.2021**

Dotyczy przetargu pn.:

**„Budowa przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Maluch+”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pyt. 1**

Proszę o wskazanie zestawienia stali ilościowej i jakościowej dla ścian i dachu budynku.

**Pyt. 2**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji w rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej. Zamówienie publiczne nie jest w systemie zaprojektuj i wybuduj - w związku z czym prosimy o dokumentację wykonawczą w celu wykonanie rzetelnej wyceny.

**Odp na pytanie 1 i 2:**

*Z uwagi na różnice występujące w stalowych systemach szkieletowych; grubości blach, rodzaje i kształt produkowanych kształtowników, Inwestor przedstawił dokumentację w sposób wystarczająco jasny dla złożenia oferty. Głębsze uszczegółowienie elementów konstrukcyjnych wiązać by się mogło dla Inwestora z zarzutem wskazania wykonawcy danego systemu co jest sytuacją niedopuszczalną. Każdy z oferentów zobowiązany jest do wykonania dokumentacji warsztatowej i montażowej dla obranego przez siebie systemu. Nie przewidujemy rozszerzania materiałów przedstawionych do przygotowania oferty gdyż są one wystarczające na tym etapie.*

*Szacunek konstrukcji stalowej:*

- ściany nośne parteru: 11370 kg
- konstrukcja dachu: 12530 kg
- działówki: 2040 kg
- płyta cementowo-wiórowa gr. 1,6cm: 950 m<sup>2</sup>.

**Pyt. 3** Proszę o informacje czy można zmienić kolor okien PCV z koloru RAL9007 na ciemniejszy, np. ALUX DB AP79 w profilach ALUPLAST.

**Odp:** Nie przewiduje się odstępstw od kolorystyki obiektu.

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS