

**RB.271.11.2021**

Dotyczy przetargu pn.:

**„Budowa przedszkola w Mechnicy wraz z Klubem Maluch+”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pyt. 1**

Z rysunku K3 wynika, że rozstaw dźwigarów dachowych wynosi 60 cm. w związku z tym, czy zamawiający dopuszcza zmianę rozstawu dźwigarów, ponieważ podany rozstaw jest nieuzasadniony ekonomicznie i technicznie.

Bez rysunku konstrukcji nośnej dachu i konstrukcji nośnej ścian, nie ma możliwości weryfikacji ilości stali podanej w przedmiarze robót.

brak rozstawu łat na rysunkach.

Jeżeli nie ma szczegółowych rysunków konstrukcyjnych, na jakiej podstawie będą wykonywane odbiory poszczególnych elementów konstrukcji?

**Odp:** *Do oferty należy przyjąć rozstaw dźwigarów co 60cm. Na etapie realizacji można zaproponować rozwiązanie bardziej w opinii oferenta uzasadnione ekonomicznie i technicznie. Sposób wnoszenia zmian opisano w Specyfikacji technicznej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej.*

*W części konstrukcyjnej dokumentacji technicznej znajdują się rysunki dachu, ścian, dźwigara i wzorzec panelu.*

*Rozstaw AT został podany na rys A5 i A6 w opisie układu warstw D1. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną.*

*Sposób przeprowadzenia odbiorów został opisany w OST.*

**Pyt. 2**

Czy w związku z brakiem rysunków konstrukcji stalowej zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji ścian nośnych na murowaną, a konstrukcji dachu na drewnianą ?

**Odp:** *Nie dopuszcza się.*

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytania
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS