

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
pn.: „Przebudowa z rozbudową ul. Pawłowickiej i ul. Kozielskiej w Reńskiej Wsi”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy zamawiający będzie wymagać po wykonaniu oświetlenia drogowego pomiaru luminacji miernikiem matrycowym. Pomiary te mogą generować bardzo duże dodatkowe koszty.

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał pomiaru natężenia oświetlenia.**

**Pytanie 2**

Czy wykonawca przedmiotowej inwestycji zgodnie ze zapisami Umowy pkt. 4.e „Zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych” będzie zobowiązany pokryć koszty zajęcia pasa drogowego”. Jeśli tak prosimy o podanie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego.

**Odpowiedź: NIE.**

**Pytanie 3**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanych z ilością m<sup>2</sup> nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej [konstrukcja e na przekrojach] z mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania a mianowicie przedmiar [poz. nr 1.5.4.7] wskazuje ilość 265,12 natomiast zliczając ilości z projektu wykonawczego otrzymujemy 4500 m<sup>2</sup>. Patrząc na formę wynagrodzenia oraz na wielkość rozbieżności w ilościach a co za tym idzie i wartość robót pomimo upływu terminu na zadawanie pytań chcemy podkreślić, iż jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich wykonawców i prosimy o odpowiedź.

**Pytanie 4**

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie musiał wykonać przebudowę ogrodzeń oraz regulacje wysokościową bram i furtek, jeśli tak prosimy o wskazanie ilości oraz podanie szczegółów dotyczących wykonania tego zakresu prac.

**Odpowiedź na pytanie 3 i 4:**

Roboty budowane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami tam zawartymi. Podstawą przy wycenie ofert nie są tylko udostępnione przedmiary robót. Wykonawca określając swoje wynagrodzenie winien wziąć pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej, a także uwzględnić pozostałe wymagania wynikające z treści SWZ. Pkt. 18.2 SWZ: „*W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Opis Przedmiotu Zamówienia i przyszłą Umowę, postanowienia bardziej szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów o tym samym poziomie szczegółowości składających się na Opis Przedmiotu Zamówienia i przyszłą Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania, za decydujący będzie się uważać szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania*”. Wykonawca bowiem nie będzie mógł ubiegać się o wynagrodzenie za roboty do wykonania i nieujęte w załączonych przedmiarach.

**Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy wystosowali zapytanie
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS.